

**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение**

**«Детский сад №215»**

**(МДОУ «Детский сад № 215»)**

150046, г. Ярославль,

ул. Б. Полянки, д.17корп.3 (корпус № 1);

ул. Титова, д.8-а (корпус № 2)

телефон: (4852) 47-15-45, факс 47-31-07

ОКПО 47156086 , ОГРН 1027600790106

ИНН 7605014604 КПП 760401001

№ 181 от 12.11.2021

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

заведующего МДОУ «Детский сад № 215»

Матвеевой Н.Н.

Информация об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области (акт проверки № 15 от 06.02.2020г., Предписание №46 от 06.02.2020г.).

№ п/п	Выявленные нарушения	Информация об устранении нарушений
1	В групповых ячейках: спальнях, групповых используются стулья с мягкой матерчатой облицовкой, не позволяющие проводить их обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением п.6.7.	В групповых ячейках: спальнях, групповых стулья с мягкой матерчатой облицовкой отсутствуют.
2	Не проведено ежегодного, в весенний период, на игровых площадках полной смены песка, что является нарушением п.3.15.	Произведена полная смена песка на игровых площадках (товарная накладная от ООО «Торговый дом «Ярославский речной порт» от 05.03.2021г.). Проведен лабораторный анализ песка ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» - Протокол лабораторных исследований № 4543 от 22.04.2021г. (копии документов прилагаются).
3	В детском саду не проводилось одновременного однократного обследования всех детей на контагиозные гельминтозы (в 2017 году), что является нарушением п.18.2.1.	Проведено одновременное однократное обследование всех детей на контагиозные гельминтозы. Протоколы бактериологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» от 29.09.2020, 30.09.2020, 01.10.2020 и 29.10.2020 прилагаются.
4	В протоколе лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» №43/ф от 31.01.2020г. искусственная освещенность в помещениях детского сада не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, что является нарушением п. 7.1. и п. 7.7.	В помещениях детского сада, в которых искусственная освещенность не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям по результатам измерения параметров освещенности, произведена замена ртутных светильников (марка OSRAM L 36/W/765) на светодиодные лампы большей яркости (LED-T8 / 18 W / 6500K).

**Здание №1 (ул. Б. Полянки, д.17 корп.3)**

1	На территории образовательного учреждения отсутствуют два теневого навеса, что является нарушением п.3.9.	В ноябре 2020 г. установлены новые тентовые навесы на прогулочных участках группы №1 и №3 (фото прилагается).
2	Отмечаются дефекты потолка в групповой группы №8 и лестничном проеме между первым и вторым этажом слева (местами следы протечек по всему потолку), что является нарушением п.5.4.	Дефекты потолка в групповой группы №8 и лестничном проеме между первым и вторым этажом слева устранены (фото косметического ремонта прилагается).
3	В туалетных помещениях групп №2 и №1 не установлены шкафы для уборочного инвентаря, что является нарушением п.6.21.	В туалетных помещениях групп №2 и №1 шкафы для уборочного инвентаря установлены (фото прилагается).
4	Учебные доски в групповых помещениях не обеспечены равномерным искусственным освещением, что является нарушением п.6.9.	Для освещения учебных досок установлены светодиодные светильники Master 20 18 Вт 4000 К ip20 (фото прилагается).
5	В протоколе лабораторных исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» №544 от 27.01.2020г., из 10 смывов на БГКП – два положительных (кассета для приборов, кастрюля 2 блюда в группе №3), что является нарушением п.13.10 и п.13.14.	Столовая посуда после механического удаления остатков пищи моется путем полного погружения средств (первая ванна) с температурой воды не ниже 40 °С, ополаскивается горячей проточной водой с температурой не ниже 65 °С (вторая ванна) с помощью гибкого шланга с душевой насадкой и просушивается на специальных решетках. Чашки моют горячей водой с применением моющих средств в первой ванне, ополаскивают горячей проточной водой во второй ванне и просушивают. Столовые приборы после механической очистки и мытья с применением моющих средств (первая ванна) ополаскивают горячей проточной водой (вторая ванна). Чистые столовые приборы хранят в предварительно промытых кассетах в вертикальном положении ручками вверх.

**Здание №2 (ул. Титова, д.8-а)**

1	Отмечаются дефекты теневого навеса (износ и деформация металлических конструкций) на территории групповой площадки 12 группы, что является небезопасным для детей детского сада, что является нарушением п.3.9.	На территории прогулочной площадки группы №12 в августе 2020 г. установлен новый тентовый навес (фото прилагается).
2	Остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета (отдельное окно в групповой группы №11), что является нарушением п.4.16.	В групповом помещении группы №11 выполнено остекление окна из цельного стеклопакета (фото прилагается).

3	В протоколе лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» №545 от 28.01.2020г. вода не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям (железо 0,46 при норме 0,3) к водоснабжению для питьевого назначения, что является нарушением п.9.3.	По результатам лабораторных исследований, проводимых ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» после отключения воды при авариях холодного водоснабжения, установлено, что вода соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

/ Заведующий МДОУ «Детский сад № 215»



Матвеева Н.Н.