

Муниципальное дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад № 215»
(МДОУ «Детский сад № 215»)
ул.Б.Полянки, 17, корп. 3,
Ярославль, 150046
тел. (4852) 47-15-45, факс 47-31-07
ОКПО 47156086, ОГРН
1027600790106
ИНН/КПП 7605014604 / 760401001
« 13 » 11 2017 г.
№ 12/245-8

Главное управление МЧС России по
Ярославской области Управление
надзорной деятельности и
профилактической работы
государственному инспектору
города Ярославля по пожарному
надзору
А.А. Лебедеву

заведующего
МДОУ «Детский сад № 215»
Новожиловой Т.Ю.

**О принятых мерах
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
(представление от 20.10.2017 г. № 2223-2-4)**

1. В связи с реорганизацией ДООУ вносятся изменения в наименование юридического лица в декларацию по пожарной безопасности. Декларация подготовлена к регистрации. Ответственный заместитель заведующего по АХР - Петренко Р.Г.
2. В утвержденной инструкции о мерах пожарной безопасности МДОУ «Детский сад № 215» добавлен пункт о допустимом(предельном) количестве людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты (263 человека)
3. По п.п. 3,4,5,6,7,8 начата работа, а именно подана заявка в ЗАО «Ярославграждан проект» на проектные работы по организации эвакуационных выходов из групповых первого этажа (№№ 1,3,5,7) и второго этажа (№№ 2,4)
4. По п.9 произведена корректировка расчета необходимого количества первичных средств пожаротушения. Огнетушители ОУ-5 планируем приобрести до 01.12.2017г. (По мере поступления финансирования)
5. Световые указатели «ВЫХОД» на втором эвакуационном выходе в коридоры второго этажа из группы № 2 и группы № 4 установлены 17.10.2017г. в рамках договора ООО «Цитадель»
6. Заключен договор с ООО «Цитадель» № 72/10 от 18.10.2017г. на выполнение планов эвакуации людей при пожаре в помещениях МДОУ (второй этаж). Работы выполнены, планы эвакуации людей при пожаре со 2-го этажа объекта защиты соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.
7. Проведение огнезащитной обработки (пропитки) стропил складского отдельно стоящего здания будет проведено по мере финансирования.

Заведующий



Т.Ю.Новожилова