

Муниципальное дошкольное  
образовательное  
учреждение «Детский сад № 215»  
(МДОУ «Детский сад № 215»)  
ул.Б.Полянки, 17, корп. 3, Ярославль,  
150046  
тел. (4852) 47-15-45, факс 47-31-07  
ОКПО 47156086, ОГРН 1027600790106  
ИНН/КПП 7605014604 / 760401001  
« 16 » апреля 2018 г.  
№ 108

Главное управление МЧС России по  
Ярославской области Управление  
надзорной деятельности и  
профилактической работы  
государственному инспектору герма.  
Ярославля по пожарному надзору  
А.А. Лебедеву

заведующего  
МДОУ «Детский сад № 215»  
Новожиловой Т.Ю.

### Объяснение

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности в  
здании МДОУ «Детский сад № 215» по адресу: ул. Титова, д. 8а  
(Предписание № 43/1/1 от 19 марта 2018г.)

1. По п.2 предписания данные не соответствует действительности. Все лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в МДОУ обучены пожарно-техническому минимуму. (Прошли курс пожарно-технического минимума у специалиста муниципальной пожарной охраны 09.09.2015г., 05.10.2015г), остальные сотрудники обучены по программам пожарно-технического минимума. ( Приказ № 79/1 от 20.10.2017г., приказ № 07.02.2018г.).

Ответственные заместитель заведующего по АХР - Петренко Р.Г.

заместитель заведующего по АХР – Власова А.А.

2. По п.3 предписания данные не соответствует действительности. Все противопожарные инструктажи в зависимости от характера и времени проводятся в срок и регистрируются в журнале противопожарного инструктажа МДОУ «Детский сад № 215»
3. По п.5 предписания веранды (№ а4, а5 паспорт 1964) с 01.03.2018г. не используются под складские помещения.
4. По п.7 предписания в помещении коридора (№ 11, паспорт 2006г.) на пути эвакуации коврик убран.
5. По п.8 предписания под лестничным маршем на пути эвакуации ограждение снято.
6. По п.13 предписания выполнен полностью.
7. По п.14 предписания на путях эвакуации диван убран.
8. По п.4 предписания произведена корректировка расчета необходимого количества первичных средств пожаротушения. Огнетушители ОУ-5 планируем приобрести до 01.09.2018г. (По мере поступления финансирования)
9. По п.1 предписания планируется установить аварийное эвакуационное освещение до 02.09.2019г..
10. По п.6, п.16 предписания подана заявка на расчет категории по взрывопожарной опасности для складского помещения от 18.01.2017г. Расчет будет произведен по мере финансирования.

Заведующий МДОУ «Детский сад № 215» Новожилова Т.Ю.

