

Муниципальное дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад № 215»
(МДОУ детский сад № 215)
ул.Б.Полянки, 17, корп. 3, Ярославль,
150046
тел. (4852) 47-15-45, факс 47-31-07
ОКПО 47156086, ОГРН 1027600790106
ИНН/КПП 7605014604 / 760401001
« 11 » июля 2022 г.

Начальнику ОНДиПР г. Ярославля
полковнику Лебедеву А.А.

заведующего МДОУ
«Детский сад №215»
Матвеевой Н.Н.

Информация об устранении нарушений требований в области пожарной безопасности

Предписание Пожнадзора №108/1/1 от 28.04.2021г. (ул.Б.Полянки, д.17 корп.3).

Не выполнено:

1. В группе № 1 (1 этаж) (позиция № 40,41,43 техпаспорта) допущено одновременное пребывание детей и персонала в количестве более 10 человек при наличии одного эвакуационного выхода из групповой ячейки. Предусмотренный 2-ой эвакуационный выход из помещения игровой наружу (позиция № 41 техпаспорта) заблокирован и не эксплуатируется.

2. В группе № 3 (1 этаж) (позиция № 13,14,15,16 техпаспорта) допущено одновременное пребывание детей и персонала в количестве более 10 человек при наличии одного эвакуационного выхода из групповой ячейки.

3. В группе № 5 (1 этаж) (позиция № 2,3,7,8 техпаспорта) допущено одновременное пребывание детей и персонала в количестве более 10 человек при наличии одного эвакуационного выхода из групповой ячейки.

4. В группе № 7 (1 этаж) (позиция №49,54,55 техпаспорта) допущено одновременное пребывание детей и персонала в количестве более 10 человек при наличии одного эвакуационного выхода из групповой ячейки.

5. В группе № 2 (2 этаж) (позиция № 30,31,32 техпаспорта) допущено одновременное пребывание детей и персонала в количестве более 10 человек, при этом эвакуационные выходы расположены, не рассредоточено.

6. В группе № 4 (2 этаж) (позиция № 13,15,16,17 техпаспорта) допущено одновременное пребывание детей и персонала в количестве более 10 человек, при этом эвакуационные выходы расположены, не рассредоточено.

Разработана проектная документация на установку эвакуационных выходов (за счет средств детского сада), работы будут проведены по мере финансирования.

7. На путях эвакуации в проходах, коридорах и на лестницах здания, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 человек отсутствует аварийное эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при отключении основного освещения.

Разработан проект монтажа системы аварийного эвакуационного освещения ООО «Альянс-монтаж», подготовлена сметная документация (от 29.11.2021г.). Монтажные работы будут выполнены по мере финансирования.

8. Не обеспечен беспрепятственный проезд пожарной техники к зданию. На проездах к зданию установлены ворота с электрическим приводом, которые открываются дистанционно при этом отсутствует видео- и аудиосвязь с местом их установки.

Ходатайство о выделении денежных средств для выполнения данного вида работ направлено депутату Муниципалитета г. Ярославля Петровскому Д.А. (24.01.2022г.)

Выполнено:

1. Представленная декларация пожарной безопасности, на объект защиты (от 06.03.2020 г., регистрационный номер №78401373-ТО-883) не уточнена или не разработана вновь, т.к. изменены содержащиеся в ней требования пожарной безопасности (отменены СНИП 41-01-2003, СНИП 2.07.01-89, СНИП 21-01-97, СНИП 2.04.02-84, ПППР в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390).

Разработана декларация пожарной безопасности с учетом действующих требований пожарной безопасности. Регистрационный номер №78401373-ТО-1486 от 22.06.2021г. (скан-копия прилагается).

Предписание Пожнадзора №109/1/1 от 28.04.2021г. (ул.Титова, д.8а).

Не выполнено:

1. Не обеспечен беспрепятственный проезд пожарной техники к зданию. На проездах к зданию установлены ворота с электрическим приводом, которые открываются дистанционно при этом отсутствует видео- и аудиосвязь с местом их установки.

Ходатайство о выделении денежных средств для выполнения данного вида работ направлено депутату Муниципалитета г. Ярославля Петровскому Д.А. (24.01.2022г.).

2. На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (кроме рабочего проекта).

Архив МДОУ «Детский сад № 4» (в настоящее время корпус № 2) не сохранился.

Выполнено:

1. Представленная декларация пожарной безопасности, на объект защиты (от 06.03.2020 г., регистрационный номер №78401373-ТО-884) не уточнена или не разработана вновь, т.к. изменены содержащиеся в ней требования пожарной безопасности (отменены СНИП 41-01-2003, СНИП 2.07.01-89, СНИП 21-01-97, СНИП 2.04.02-84, ПППР в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390).

Разработана декларация пожарной безопасности с учетом действующих требований пожарной безопасности. Регистрационный номер №78401373-ТО-М85 от 22.06.2021г. (скан-копия прилагается).

Заведующий МДОУ «Детский сад № 215» _____ Н.Н. Матвеева