



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.yar.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-67, 79-08-68)

Предписание № 43/1/1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 215»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору № 43 от «27» февраля 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 час. 00 мин. «06» марта 2018 года по 11 час. 00 мин. «19» марта 2018 года государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору майором внутренней службы Копытовой Ю.С. проведена плановая выездная проверка по соблюдению на объекте защиты Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 215» (МДОУ «Детский сад № 215»), осуществляющего деятельность по адресу: г. Ярославль, ул. Титова, д. 8а обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии заведующего Новожиловой Т.Ю.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В здании отсутствует аварийное эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон № 69-ФЗ) ст. 1, ст.2; Правила противопожарного режима в РФ (далее - ППР в РФ) п. 33, п. 43; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее – СНиП 21-01-97*) п. 6.22; СП 52.13130.2011 п. 7.104, п. 7.105.	02.09.2019	
2.	Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, согласно приказа от 17.08.2017 г. № 59\8 (группа № 11 – Самолетова Д.А., группа № 13 – Смирнова Г.В., Овсянникова З.В., группа № 14 – Курнышева В.М., группа № 15 и спальная комната – Беляева И.А., медиинский кабинет – Яковлева Н.Н., комната психологической разгрузки – Свинцова Е.Н.,	Закон № 69-ФЗ ст. 1, ст.2; ППР в РФ п. 3; Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (утвержденные Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 г. № 645) п. 4, п. 31, п. 36, п. 37, п. 39, п. 41.	02.09.2019	

	кабинеты учителей – дифектологов – Мухина Т.Ю., Мошкина Т.Е., Пекина Н.В., муз.зал – Румянцева И.А., кабинет метод. работы – Свинцова Е.Н., пищеблок – Орлова С.Н., Лукина С.С.) не обучены пожарно-техническому минимуму.			
3.	Отсутствует журнал учета проведения инструктажей по пожарной безопасности.	Закон № 69-ФЗ ст. 1, ст.2; ППР в РФ п. 3; Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» п. 4, п. 10, прил. № 1.	02.09.2019	
4.	Объект защиты не обеспечен огнетушителями по нормам (Определение необходимого количества первичных средств пожаротушения (огнетушителей) в помещениях МДОУ «Детский сад № 215», расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Титова, д. 8 в пункте «Определение класса пожара» указаны данные по МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН «Ветеран», расположенный по адресу г. Гаврилов-Ям ул. Северная, д. 5 «в»; фактически на объекте имеются: ОП-5 – 1 шт., ОП-4 - 1 шт., ОУ-2 – 9 шт. (журнал технического обслуживания огнетушителей).	Закон № 69-ФЗ ст. 1, ст.2; ППР в РФ п. 70, прил. 1	02.09.2019	
1 этаж				
5.	Не определена категория по взрывопожароопасной и пожарной опасности для помещений веранд (№ а4, а5, паспорт 1964 г.), используемых под складские помещения (осуществляется хранение горючих материалов: мебели, игрушек и пр.).	Закон № 69-ФЗ ст. 1, ст.2; Закон № 123-ФЗ ст. 27; ППР в РФ п. 20.	02.09.2019	
6.	Не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности для помещения складского назначения (№ 28, паспорт 2006 г.).	Закон № 69-ФЗ ст. 1, ст.2; Закон № 123-ФЗ ст. 27; ППР в РФ п. 20.	02.09.2019	
7.	В помещении коридора (№ 11, паспорт 2006 г.) на пути эвакуации коврик не прикреплен к полу.	Закон № 69-ФЗ ст. 1, ст.2; ППР в РФ п. 33, п. 39.	02.09.2019	
8.	Под лестничным маршем в лестничной клетке на пути эвакуации выполнено помещение (выгорожено помещение из металлической решетки).	Закон № 69-ФЗ ст. 1, ст.2; ППР в РФ п. 33, п. 23 к), п. 36 б).	02.09.2019	
9.	В помещении коридора (№ 21, паспорт 2006 г.) огнетушитель массой менее 15 кг. размещен на высоте более 1,5 м. от пола.	Закон № 69-ФЗ ст. 1, ст.2; ППР в РФ п. 480; СП 9.13130.2009 п. 4.2.7.	02.09.2019	

10.	Покрытие стен на путях эвакуации -лестничная клетка (№ 34, 42, паспорт 2006 г.) выполнено материалом с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ0 (ремонтные работы проведены в 2016 г. с применением краски, имеющей сертификат соответствия № С-RUPБ37.В.01695 - показатели пожарной опасности строительного материала Г1,В1,РП1,Д2,Т2) (информация от 12.03.2018 г. № 67).	Закон № 69-ФЗ ст. 1, ст.2; ППР в РФ п. 33; Закон № 123-ФЗ ст. 4 ч. 4; ст. 134 ч.1, ч. 6, табл. 3, 28.	02.09.2019	
-----	--	---	------------	--

2 этаж

11.	Ширина эвакуационного выхода из помещений спален групп № 14 и № 15 (между помещениями № 13 и № 17, паспорт 2006 г.) составляет 0,58 м. (помещение № 8, паспорт 1964 г. перегородкой разделено на два помещения № 13 и № 17, паспорт 2006 г., выполнен дверной проем).	Закон № 69-ФЗ ст. 1, ст.2; ППР в РФ п. 33; Закон № 123-ФЗ ст. 4 ч. 4; СНиП 21-01-97* п. 6.16.	02.09.2019	
12.	На плане эвакуации 2 этажа не обозначен эвакуационный выход (между помещениями № 13 и № 17, паспорт 2006 г.).	Закон № 69-ФЗ ст. 1, ст.2; ППР в РФ п. 7.	02.09.2019	
13.	В коридоре (№ 33, паспорт 2006 г.) на путях эвакуации осуществляется хранение горючих материалов (установлены шкафы, ниши для хранения).	Закон № 69-ФЗ ст. 1, ст.2; ППР в РФ п. 33; п. 36 б).	02.09.2019	
14.	В коридоре (№ 19, паспорт 2006 г.) на путях эвакуации размещена мебель (диван).	Закон № 69-ФЗ ст. 1, ст.2; ППР в РФ п. 33; п. 36 б).	02.09.2019	
15.	Покрытие стен на путях эвакуации -лестничная клетка (№ 1, 29, паспорт 2006 г.) выполнено материалом с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ0 (ремонтные работы проведены в 2016 г. с применением краски, имеющей сертификат соответствия № С-RUPБ37.В.01695 - показатели пожарной опасности строительного материала Г1,В1,РП1,Д2,Т2) (информация от 12.03.2018 г. № 67).	Закон № 69-ФЗ ст. 1, ст.2; ППР в РФ п. 33; Закон № 123-ФЗ ст. 4 ч. 4; ст. 134 ч.1, ч. 6, табл. 3, 28.	02.09.2019	

Склад

16.	Не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности для здания склада.	Закон № 69-ФЗ ст. 1, ст.2; Закон № 123-ФЗ ст. 27; ППР в РФ п. 20.	02.09.2019	
-----	---	---	------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».


При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Копытова Ю.С.


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«19» марта 20 18 г.



М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:


(Подпись)

Заведующий МДОУ «Детский сад № 215» Новожилова Т.Ю.

(должность, фамилия, инициалы)

«19» марта 20 18 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору