



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15; e-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(150064, г. Ярославль, Бабича, д. 12, тел.: (4852) 56-11-58; e-mail: ondgorod@mail.ru)

Предписание № 253/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 215»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя)

(гражданин), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г.Ярославля по пожарному надзору № 253 от «03» октября 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «10» октября 2017 года по «20» октября 2017 года государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Медведевым Константином Федоровичем проведена плановая-(внеплановая) выездная проверка по соблюдению на объекте защиты МДОУ «Детский сад № 215», осуществляющего деятельность по адресу: г.Ярославль, ул. Б. Полянки, д. 17, корп.3 обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии заведующей Новожиловой Татьяны Юрьевны, заместителя заведующего по АХР Петренко Равили Григорьевны.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Представленная декларация пожарной безопасности, на объект защиты, не уточнена или не разработана вновь, т.к. изменены содержащиеся в ней сведения (изменилось наименование юридического лица).	ч. 6 ст. 64 Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федерального закона РФ №123-ФЗ), приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 п. 7	01.12.2018г.	
2.	В утвержденной инструкции о мерах пожарной безопасности объекта защиты МДОУ «Детский сад № 215» не отражена информация о допустимом (предельном) количестве людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты. Представленная инструкция о мерах пожарной безопасности объекта	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, ч. 2 ст.; п. 461 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390),	01.12.2018г.	

	защиты разработана для МДОУ «Детский сад № 4»			
3.	На момент проверки в группе № 1 на 1-м этаже объекта защиты (позиция 40, 41, 43 согласно Техническому паспорту) допущено единовременное пребывание детей и персонала в количестве 25 человек при наличии одного эвакуационного выхода из групповой ячейки. Предусмотренный 2-ой эвакуационный выход из помещения игровой непосредственно наружу (позиция 41 по техническому паспорту) заблокирован и не эксплуатируется).	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, ст. 53 ч.1, ч.2 п.1 Федеральный закон РФ №123-ФЗ, п.п. б) п. 36 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390) п.5.2.12 СП 1.13130.2009. п.6.12* СНиП 21-01-97*.	01.12.2018г.	
4.	На момент проверки в группе № 3 на 1-м этаже объекта защиты (позиция 13, 14, 15, 16 согласно Техническому паспорту) допущено единовременное пребывание детей и персонала в количестве 21 человек при наличии одного эвакуационного выхода из групповой ячейки.	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, ст. 53 ч.1, ч.2 п.1 Федеральный закон РФ №123-ФЗ, п.5.2.12 СП 1.13130.2009. п.6.12* СНиП 21-01-97*.	01.12.2018г.	
5.	На момент проверки в группе № 5 на 1-м этаже объекта защиты (позиция 2, 3, 7, 8 согласно Техническому паспорту) допущено единовременное пребывание детей и персонала в количестве 25 человек при наличии одного эвакуационного выхода из групповой ячейки.	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, ст. 53 ч.1, ч.2 п.1 Федеральный закон РФ №123-ФЗ, п.5.2.12 СП 1.13130.2009. п.6.12* СНиП 21-01-97*.	01.12.2018г.	
6.	На момент проверки в группе № 7 на 1-м этаже объекта защиты (позиция 49, 54, 55, согласно Техническому паспорту) допущено единовременное пребывание детей и персонала в количестве 18 человек при наличии одного эвакуационного выхода из групповой ячейки.	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, ст. 53 ч.1, ч.2 п.1 Федеральный закон РФ №123-ФЗ, п.5.2.12 СП 1.13130.2009. п.6.12* СНиП 21-01-97*.	01.12.2018г.	
7.	На момент проверки в группе № 2 на 2-м этаже объекта защиты (позиция 30, 31, 32, согласно Техническому паспорту) допущено единовременное пребывание детей и персонала в количестве 21 человек при этом эвакуационные выходы расположены не рассредоточено.	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, ст. 53 ч.1, ч.2 п.1 Федеральный закон РФ №123-ФЗ, п. 4.2.4, п. 5.2.12 СП 1.13130.2009, п. 6.12* п.6.15* СНиП 21-01-97*.	01.12.2018г.	
8.	На момент проверки в группе № 4 на 2-м этаже объекта защиты (позиция 13, 15, 16, 17 согласно Техническому паспорту) допущено единовременное пребывание детей и персонала в количестве 21 человек при этом эвакуационные выходы, расположены не рассредоточено.	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, ст. 53 ч.1, ч.2 п.1 Федеральный закон РФ №123-ФЗ, п. 4.2.4, п. 5.2.12 СП 1.13130.2009, п. 6.12* п.6.15* СНиП 21-01-97*.	01.12.2018г.	
9.	Не произведена корректировка расчета необходимого количества первичных средств пожаротушения. На объекте защиты применяются огнетушители ОУ-3 с рангом тушения модельного	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, п. 465, 468, 474 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением	01.12.2018г.	

	очага пожара, не предусмотренного нормами обеспечения.	Правительства РФ от 25.04.2012г. №390).		
10.	Отсутствует световой указатель «Выход» на втором эвакуационном выходе в коридор 2-го этажа объекта защиты из группы № 2 (позиция 32 согласно Техническому паспорту).	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, п. 3 ч. 2 ст. 53, ч. 10 ст. 83; ч. 1 ст. 84 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 61 ППР в РФ, п.п. 3.1, 3.2, 3.11, 4.1 5.1 таб. 1, таб. 2 НПБ 104-03, п. 5.3 СП 3.13130.2009.	01.12.2018г.	
11.	Отсутствует световой указатель «Выход» на втором эвакуационном выходе в коридор 2-го этажа объекта защиты из группы № 4 (позиция 13 согласно Техническому паспорту).	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, п. 3 ч. 2 ст. 53, ч. 10 ст. 83; ч. 1 ст. 84 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 61 ППР в РФ, п.п. 3.1, 3.2, 3.11, 4.1, 5.1 таб. 1, таб. 2 НПБ 104-03, п. 5.3 СП 3.13130.2009.	01.12.2018г.	
12.	План эвакуации людей при пожаре со 2-го этажа объекта защиты не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (в графической части указаны несуществующие помещения, не соответствуют места обозначения первичных средств пожаротушения их фактическому месту расположению).	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, ч. 2 п. 3 ст. 53 Федерального закона №123-ФЗ, п. 7 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п. 6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001, п.п. 5.3.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.7 ГОСТ Р 12.2.143-2009.	01.12.2018г.	
13.	Предел огнестойкости строительных конструкций элементов бесчердачного покрытия (деревянная обрешетка и стропила) складского здания Литер Б не соответствует степени огнестойкости здания (предел огнестойкости должен быть не менее 15 минут) - не проведена огнезащитная обработка (пропитка) деревянных конструкций кровли.	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, ч. 3 ст. 51; ст. 58, ч. 2 ст. 87 Федерального закона РФ № 123-ФЗ, п. 5.18*, 7.1 СНИП 21-01-97*, п. 5.4.5 СП 4.13130.2012.	01.12.2018г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной

власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля

по пожарному надзору Медведев К.Ф.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«20» 10 20 17г.



Предписание для исполнения получил:

И.И.
(подпись)

«20» 10 20 17г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

И.И. Медведев К.Ф.
(должность, фамилия, инициалы)